

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"

О.А. Барабанова
О.А. Барабанова

«06» апреля 2021 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 06.04.2021 г. № 5547

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - в/в крана по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Большая Раковка, ул. Школьная, 73 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.).

2. Заказчик: ИП Егоров В. Е.

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д. 58Б, кв. 1

2.2 Фактический адрес: Самарская обл., Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д. 58Б, кв. 1

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №17 700 от 31.03.2021.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 8952 от 06.04.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний № 8 952 от 06.04.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию воды питьевой из распределительной сети. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, 4.

Отбор проб питьевой воды централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - в/в крана по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Большая Раковка, ул. Школьная, 73, проведен 01.04.2021 г. Егоровым В.Е. - Индивидуальным предпринимателем, на основании заявления Заказчика № 17 700 от 31.03.2021 г., в рамках осуществления производственного контроля.

Исследование качества отобранных проб питьевой воды проведены по определяемым микробиологическим показателям: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), ОМЧ; органолептическим показателям: запах, цветность, мутность; обобщенным показателям: водородный показатель (рН), минерализация (сухой остаток), жесткость и химическим показателям: нитраты, нитриты, железо общее на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам протокола лабораторных испытаний № 8 952 от 06.04.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» получены следующие результаты:

- микробиологические показатели - (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) - соответствуют санитарным требованиям;
- органолептические показатели -(запах, цветность, мутность) - соответствуют санитарным требованиям;
- обобщенные показатели -)водородный показатель (рН), минерализация (сухой остаток), жесткость) - с учетом погрешности, соответствуют санитарным требованиям;
- химические показатели - (нитраты, нитриты, железо общее) - соответствуют санитарным требованиям.

Протокол 8952 от 06.04.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1170			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	Не более 50КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Протокол 8952 от 06.04.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4			
Регистрационный номер: 1/1273 от 05.04.2021			
Даты проведения: 01.04.2021 - 05.04.2021			
Характер проявления запаха при 20 °С	не ощущается	не более 2,0	балл
Цветность	3 ± 1	не более 20	градусы
Мутность	<1,0	не более 2,6	ЕМФ
Водородный показатель (рН)	7,8 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Минерализация (сухой остаток)	653 ± 59	не более 1000	мг/дм ³
Жесткость	8,2 ± 1,2	не более 7,0	° Ж
Нитраты	6,92 ± 1,04	не более 45,0	мг/дм ³
Нитриты	<0,003	не более 3,3	мг/дм ³
Железо общее	<0,1	не более 0,3	мг/дм ³

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - в/в крана по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Большая Раковка, ул. Школьная, 73 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.), по представленным показателям

Соответствуют требованиям:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос.
Управленческий, переулок Банковский, д. 4



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города Самара
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области", заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. Пасынкова Л. И.

06.04.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8952 от 06.04.2021

Код образца (пробы): 19890.2.01.04.21.В; 19890.1.01.04.21.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая из распределительной сети холодная

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

ИП Егоров В. Е.

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д.58Б, кв.1

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д.58Б, кв.1

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

01.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

01.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №17 700 от 31.03.2021 г. Образцы (пробы) воды питьевой холодной централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети по адресу: Самарская обл., Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Школьная, д. 73 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.). Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 01.04.2021 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Егоров В.Е. - индивидуальный предприниматель ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - в/в крана по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Большая Раковка, ул. Школьная, 73 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.), по представленным показателям

Соответствуют требованиям:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос.
Управленческий, переулок Банковский, д. 4



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города Самара
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области", заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

Пасынкова Л. И.

06.04.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8952 от 06.04.2021

Код образца (пробы): 19890.2.01.04.21.В; 19890.1.01.04.21.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая из распределительной сети холодная

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

ИП Егоров В. Е.

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д.58Б, кв.1

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д.58Б, кв.1

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

01.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

01.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №17 700 от 31.03.2021 г. Образцы (пробы) воды питьевой холодной централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети по адресу: Самарская обл., Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Школьная, д. 73 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.). Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 01.04.2021 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Егоров В.Е. - индивидуальный предприниматель ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4			
Даты проведения: 01.04.2021 - 02.04.2021			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4			
Регистрационный номер: 1/1273 от 05.04.2021			
Даты проведения: 01.04.2021 - 05.04.2021			
Характер проявления запаха при 20 °С	не ощущается	-	ГОСТ Р 57164
Интенсивность запаха при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Характер проявления запаха при 60 °С	не ощущается	-	ГОСТ Р 57164
Интенсивность запаха при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Цветность	3 ± 1	градусы	ГОСТ 31868
Мутность	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Показатель активности водородных ионов (рН)	7,8 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Минерализация (сухой остаток)	653 ± 59	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
Жесткость	8,2 ± 1,2	°Ж	ГОСТ 31954 (метод А)
Нитраты	6,92 ± 1,04	мг/дм³	ГОСТ 33045 п.9 (метод Д)
Нитриты	<0,003	мг/дм³	ГОСТ 33045 п.6 (метод Б)
Железо общее	<0,1	мг/дм³	ГОСТ 4011

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«06» апреля 2021 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 06.04.2021 г. № 5553

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - в/в крана по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.).

2. Заказчик: ИП Егоров В. Е.

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., Красноярский район, с.
Большая Раковка, ул. Кооперативная, д. 58Б,
кв. 1

2.2 Фактический адрес: Самарская обл., Красноярский район, с.
Большая Раковка, ул. Кооперативная, д. 58Б,
кв. 1

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №17 700 от 31.03.2021.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 8957 от 06.04.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний № 8 957 от 06.04.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию воды питьевой из распределительной сети. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, 4.

Отбор проб питьевой воды централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - в/в крана по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50, проведен 01.04.2021 г. Егоровым В.Е. - Индивидуальным предпринимателем, на основании заявления Заказчика № 17 700 от 31.03.2021 г., в рамках осуществления производственного контроля.

Исследование качества отобранных проб питьевой воды проведены по определяемым микробиологическим показателям: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), ОМЧ; органолептическим показателям: запах, цветность, мутность; обобщенным показателям: водородный показатель (рН), минерализация (сухой остаток), жесткость и химическим показателям: нитраты, нитриты, железо общее на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам протокола лабораторных испытаний № 8 957 от 06.04.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» получены следующие результаты:

- микробиологические показатели - (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) - соответствуют санитарным требованиям;
- органолептические показатели -(запах, цветность, мутность) - соответствуют санитарным требованиям;
- обобщенный показатель - "*жесткость*" - превышает допустимые санитарные нормы;
- химические показатели - (нитраты, нитриты, железо общее) - соответствуют санитарным требованиям.

Протокол 8957 от 06.04.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1172			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	Не более 50КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Протокол 8957 от 06.04.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4			
Регистрационный номер: 1/1274 от 05.04.2021			
Даты проведения: 01.04.2021 - 05.04.2021			
Характер проявления запаха при 20 °С	не ощущается	не более 2,0	балл
Цветность	3 ± 1	не более 20	градусы
Мутность	<1,0	не более 2,6	ЕМФ
Водородный показатель (рН)	7,7 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Минерализация (сухой остаток)	857 ± 77	не более 1000,0	мг/дм ³
Жесткость	10,2 ± 1,5	не более 7,0	° Ж
Нитраты	7,4 ± 1,1	не более 45,0	мг/дм ³
Нитриты	<0,003	не более 3,3	мг/дм ³
Железо общее	<0,1	не более 0,3	мг/дм ³

Заключение

по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - в/в крана по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.)

Не соответствуют требованиям:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос.
Управленческий, переулок Банковский, д. 4



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города Самара
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области", заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ Пасынкова Л. И.

06.04.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8957 от 06.04.2021

Код образца (пробы): 19892.2.01.04.21.В; 19892.1.01.04.21.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая из распределительной сети холодная

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

ИП Егоров В. Е.

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д.58Б, кв.1

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д.58Б, кв.1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:***3.3 Дата и время изготовления:*****4. Дата и время* отбора образца (пробы):**

01.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

01.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №17 700 от 31.03.2021 г. Образцы (пробы) воды питьевой холодной централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети по адресу: Самарская обл., Красноярский район, с. Русская Селитьба, ул. Школьная, д. 50 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.). Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 01.04.2021 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Егоров В.Е. - индивидуальный предприниматель ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4			
Даты проведения: 01.04.2021 - 02.04.2021			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4			
Регистрационный номер: 1/1274 от 05.04.2021			
Даты проведения: 01.04.2021 - 05.04.2021			
Характер проявления запаха при 20 °С	не ощущается	-	ГОСТ Р 57164
Интенсивность запаха при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Характер проявления запаха при 60 °С	не ощущается	-	ГОСТ Р 57164
Интенсивность запаха при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Цветность	3 ± 1	градусы	ГОСТ 31868
Мутность	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Показатель активности водородных ионов (рН)	7,7 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Минерализация (сухой остаток)	857 ± 77	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
Жесткость	10,2 ± 1,5	° Ж	ГОСТ 31954 (метод А)
Нитраты	7,4 ± 1,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045 п.9 (метод Д)
Нитриты	<0,003	мг/дм ³	ГОСТ 33045 п.6 (метод Б)
Железо общее	<0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутенова С. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«06» апреля 2021 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 06.04.2021 г. № 5555

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - ВРК по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Русская Селитьба, ул. Родниковка, 3 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.).

2. Заказчик: ИП Егоров В. Е.

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., Красноярский район, с.
Большая Раковка, ул. Кооперативная, д. 58Б,
кв. 1

2.2 Фактический адрес: Самарская обл., Красноярский район, с.
Большая Раковка, ул. Кооперативная, д. 58Б,
кв. 1

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №17 700 от 31.03.2021.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 8958 от 06.04.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний № 8 958 от 06.04.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию воды питьевой из распределительной сети - ВРК. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, 4.

Отбор проб питьевой воды централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - ВРК по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Русская Селитьба, ул. Родниковка, 3, проведен 01.04.2021 г. Егоровым В.Е. - Индивидуальным предпринимателем, на основании заявления Заказчика № 17 700 от 31.03.2021 г., в рамках осуществления производственного контроля.

Исследование качества отобранных проб питьевой воды проведены по определяемым микробиологическим показателям: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), ОМЧ на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам протокола лабораторных испытаний № 8 958 от 06.04.2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» получены следующие результаты:

- микробиологические показатели - (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) - соответствуют санитарным требованиям.

Протокол 8958 от 06.04.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1173			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	Не более 50КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - ВРК по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Русская Селитьба, ул. Родниковка, 3 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.), по представленным показателям

Соответствуют требованиям:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос.
Управленческий, переулок Банковский, д. 4



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города Самара
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области", заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. Пасынкова Л. И.

06.04.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8958 от 06.04.2021

Код образца (пробы): 19893.2.01.04.21.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая из распределительной сети холодная

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

ИП Егоров В. Е.

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д.58Б, кв.1

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д.58Б, кв.1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

01.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

01.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №17 700 от 31.03.2021 г. Образцы (пробы) воды питьевой холодной централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - ВРК, расположенной по адресу: Самарская обл., Красноярский район, с. Русская Селитьба, ул. Родниковка, 3 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.). Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 01.04.2021 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Егоров В.Е. - индивидуальный предприниматель ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4			
Даты проведения: 01.04.2021 - 02.04.2021			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«06» апреля 2021 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 06.04.2021 г. № 5551

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - ВРК по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Большая Раковка, ул. Комсомольская, 8 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.).

2. Заказчик: ИП Егоров В. Е.

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д. 58Б, кв. 1

2.2 Фактический адрес: Самарская обл., Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д. 58Б, кв. 1

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №17 700 от 31.03.2021.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 8956 от 06.04.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний № 8 956 от 06.04.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию воды питьевой из распределительной сети - ВРК. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, 4.

Отбор проб питьевой воды центральной водоснабжения отобраны из распределительной сети - ВРК по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Большая Раковка, ул. Комсомольская, 8, проведен 01.04.2021 г. Егоровым В.Е. - Индивидуальным предпринимателем, на основании заявления Заказчика № 17 700 от 31.03.2021 г., в рамках осуществления производственного контроля.

Исследование качества отобранных проб питьевой воды проведены по определяемым микробиологическим показателям: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), ОМЧ на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам протокола лабораторных испытаний № 8 956 от 06.04.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» получены следующие результаты:

- микробиологические показатели - (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) - соответствуют санитарным требованиям.

Протокол 8956 от 06.04.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1171			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	Не более 50КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - ВРК по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, с. Большая Раковка, ул. Комсомольская, 8 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.), по представленным показателям

Соответствуют требованиям:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос.
Управленческий, переулок Банковский, д. 4



Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города Самара
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области" заместитель руководителя ИЛЦ
Пасынкова Л. И.

М.П.

06.04.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8956 от 06.04.2021

Код образца (пробы): 19891.2.01.04.21.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая из распределительной сети холодная

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

ИП Егоров В. Е.

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д. 58Б, кв. 1

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Кооперативная, д. 58Б, кв. 1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

01.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

01.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №17 700 от 31.03.2021 г. Образцы (пробы) воды питьевой холодной централизованного водоснабжения отобраны из распределительной сети - ВРК, расположенной по адресу: Самарская обл., Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Комсомольская, 8 (в границах эксплуатационной ответственности ИП Егорова В.Е.). Причина отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 01.04.2021 г.

7. Ф.И.О., должность, отбравшего образец (пробу):

Егоров В.Е. - индивидуальный предприниматель ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4			
Даты проведения: 01.04.2021 - 02.04.2021			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Кутепова С. А.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра