

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и эпидемиологии в
Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

 О.А.Барабанова
«22» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 22.03.2024 г. № 908ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода из подземных источников централизованного водоснабжения - скважина №2518 с.
Хилково

2. Заказчик: МУП "КРАСНОЯРСКОЕ ЖКХ"

2.1. Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н
КРАСНОЯРСКИЙ, С КРАСНЫЙ ЯР, УЛ.
СОВХОЗНАЯ, Д.1

2.2 Фактический адрес: 446370, Самарская область, с.Красный Яр,
ул.Совхозная, д.1

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №32 474 от 05.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 1381ВО от 21.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №1381ВО от 21.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды из подземного источника водоснабжения.

Согласно протокола лабораторных испытаний №1381ВО от 21.03.2024г. проба воды отобрана из скважины №2518 с. Хилково, исследовалась по микробиологическим показателям: ОКБ, колифаги, на соответствие требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

По результатам лабораторных испытаний установлено, что данная проба воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/834			
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 см³	Отсутствие	


**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода из подземных источников централизованного водоснабжения - скважина №2518 с. Хилково

Соответствует

требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по представленным показателям.

Врач по общей гигиене



Зверева С. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), помещение 1



А.А. Сапукова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1381ВО от 21.03.2024

Код образца (пробы): 14152.2.05.03.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

8 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения - скважина №2518 с. Хилково

Объект испытаний:

Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Красноярское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального района Красноярский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, С КРАСНЫЙ ЯР, УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д.1

2.2 Фактический адрес:

446370, Самарская область, с.Красный Яр, ул.Совхозная, д.1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

05.03.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

05.03.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1381ВО от 21.03.2024

Заявление №32 474 от 05.03.2024 Место отбора - вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения - скважина №2518 с. Хилково Производственный контроль Доставлено в термосумке Акт отбора образцов (проб) от 05.03.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор МУП "Красноярское ЖКХ" А.Н.Евграфов ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/834 от 12.03.2024			
Даты проведения: 05.03.2024 - 07.03.2024			
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и эпидемиологии в
Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
О.А. Барабанова
«22» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 22.03.2024 г. № 9412

1. Наименование предмета экспертизы:

вода из подземных источников централизованного водоснабжения - скважина №2518 с.
Хилково

2. Заказчик: МУП "КРАСНОЯРСКОЕ ЖКХ"

2.1. Юридический адрес: 446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н
КРАСНОЯРСКИЙ, С КРАСНЫЙ ЯР, УЛ.
СОВХОЗНАЯ, Д.1

2.2 Фактический адрес: 446370, Самарская область, с.Красный Яр,
ул.Совхозная, д.1

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №32 474 от 05.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 6543 от 19.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №6543 от 19.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды из подземного источника водоснабжения.

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября»

2013г, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протокола лабораторных испытаний №6543 от 19.03.2024г. проба воды отобрана из скважины №2518 с. Хилково, исследовалась по микробиологическим показателям: ОКБ, ОМЧ, колифаги, E.coli, на соответствие требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

По результатам лабораторных испытаний установлено, что данная проба воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/834			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	не более 50	КОЕ/см ³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	


Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода из подземных источников централизованного водоснабжения - скважина №2518 с. Хилково

Соответствует

требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по представленным показателям.

Врач по общей гигиене



Зверева С. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

 А.А. Сапукова
19.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6543 от 19.03.2024

Код образца (пробы): 14152.2.05.03.24.B

1. Наименование образца (пробы):

8 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения - скважина №2518 с. Хилково

Объект испытаний:

Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Красноярское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального
района Красноярский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446370, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, С КРАСНЫЙ ЯР, УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д.1

2.2 Фактический адрес:

446370, Самарская область, с.Красный Яр, ул.Совхозная, д.1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

05.03.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

05.03.2024 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 6543 от 19.03.2024

6. **Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №32 474 от 05.03.2024 Место отбора - вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения - скважина №2518 с. Хилково Производственный контроль Доставлено в термосумке Акт отбора образцов (проб) от 05.03.2024 г.

7. **Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Директор МУП "Красноярское ЖКХ" А.Н.Евграфов ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. **Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/834 от 11.03.2024			
Даты проведения: 05.03.2024 - 07.03.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА