

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«10» марта 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 10.03.2021 г. № 3329

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора  
"Нагорновский", резервуар №1, по адресу: Самарская область, Красноярский  
район, с. Н. Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2806 от 16.02.2021 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр  
22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен  
протокол лабораторных испытаний № 2806 от 16.02.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды  
питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС  
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4. Проба воды питьевой холодной отобрана из водозабора "Нагорновский", резервуар №1, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 2806 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/480			
ОМЧ	Не обнаружено (ОКОЕ/мл)	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение

#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Нагорновский", резервуар №1, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, по определенным показателям

#### Соответствуют

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
О.А.Барабанова  
«10» марта 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 10.03.2021 г. № 3330

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора  
"Киселевский", резервуар, по адресу: Самарская область, Красноярский район,  
с. Н. Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2796 от 16.02.2021 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр  
22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен  
протокол лабораторных испытаний № 2796 от 16.02.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды  
питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС  
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4. Проба воды питьевой холодной отобрана из водозабора "Киселевский", резервуар, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 2796 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/479			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение

#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Киселевский", резервуар, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, по определенным показателям

#### Соответствуют

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
О.А. Барабанова

«10» марта 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 10.03.2021 г. № 3331

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Старая Бинарадка", резервуар №1, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2779 от 16.02.2021 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр  
22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2779 от 16.02.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из водозабора "Старая Бинарадка", резервуар №1, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 2779 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/478			
ОМЧ	0	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение

#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Старая Бинарадка", резервуар №1, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, по определенным показателям

**Соответствуют**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»

  
О.А. Барабанова  
«11» марта 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 10.03.2021 г. № 3293

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №5116, водозабор "Центральный", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2867 от 16.02.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2867 от 16.02.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из скважины №5116, водозабор "Центральный", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 2867 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/507			
ОМЧ	Не обнаружено (ОКОЕ/мл)	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №5116, водозабор "Центральный", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, по определенным показателям

**Соответствуют**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»

  
О.А.Барабанова  
«11» марта 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 10.03.2021 г. № 3294

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №4546, водозабор "Старая Бинарадка 2", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буйан, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2866 от 16.02.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2866 от 16.02.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из скважины №4546, водозабор "Старая Бинарадка 2", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с.Старая Бинарадка, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 2866 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/506			
ОМЧ	Не обнаружено (0КОЕ/мл)	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №4546, водозабор "Старая Бинарадка 2", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, по определенным показателям

#### **Соответствуют**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«11» марта 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 10.03.2021 г. № 3295

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №5407, водозабор "Старая Бинарадка 1", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н,  
с.Новый Буйан, ул.Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2865 от 16.02.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2865 от 16.02.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из скважины №5407, водозабор  
"Старая Бинарадка 1", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с.  
Старая Бинарадка, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ,  
ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",  
раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в  
пределах санитарных норм.

### Протокол 2865 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/505			
ОМЧ	Не обнаружено (ОКОЕ/мл)	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №5407, водозабор "Старая Бинарадка 1", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, по определенным показателям

#### Соответствуют

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»

  
О.А. Барabanова  
«11» марта 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 10.03.2021 г. № 3297

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №5508, водозабор "Нагорновский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2860 от 16.02.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2860 от 16.02.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из скважины №5508, водозабор "Нагорновский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 2860 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/500			
ОМЧ	Не обнаружено (ОКОЕ/мл)	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №5508, водозабор "Нагорновский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, по определенным показателям

#### **Соответствуют**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»

  
О.А. Барabanова  
«11» марта 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 10.03.2021 г. № 3298

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №4, водозабор "Нагорновский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н,  
с.Новый Буян, ул.Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2861 от 16.02.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2861 от 16.02.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из скважины №4, водозабор "Нагорновский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 2861 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/501			
ОМЧ	Не обнаружено (0КОЕ/мл)	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение

#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №4, водозабор "Нагорновский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, по определенным показателям

**Соответствуют**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.





деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из скважины №1061, водозабор "Ново-Урайкино", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Ново-Урайкино, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 2864 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/504			
ОМЧ	Не обнаружено (ОКОЕ/мл)	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №1061, водозабор "Ново-Урайкино", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Ново-Урайкино, по определенным показателям

**Соответствуют**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

  
О.А. Барabanова

«11» марта 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 10.03.2021 г. № 3300

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №5,  
водозабор "Михайловский", по адресу: Самарская область, Красноярский  
район, с. Михайловка

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буйан, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2863 от 16.02.2021 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр  
22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен  
протокол лабораторных испытаний № 2863 от 16.02.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды  
питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС  
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из скважины №5, водозабор  
"Михайловский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с.  
Михайловка, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ,  
ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",  
раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в  
пределах санитарных норм.

### Протокол 2863 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/503			
ОМЧ	Не обнаружено (0КОЕ/мл)	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №5, водозабор "Михайловский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Михайловка, по определенным показателям **Соответствуют**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене




Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»



Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«10» марта 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 10.03.2021 г. № 3319

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Ново-Урайкино", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Ново-Урайкино

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с.Новый Буйан, ул.Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2837 от 16.02.2021 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр  
22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2837 от 16.02.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из распределительной сети, водозабор "Ново-Урайкино", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Ново-Урайкино, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 2837 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/486			
ОМЧ	Не обнаружено (0КОЕ/мл)	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл


### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Ново-Урайкино", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Ново-Урайкино, по определенным показателям

#### Соответствуют

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

О.А. Барабанова

«10» марта 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 10.03.2021 г. № 3324

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Нагорновский 1", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н.Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2825 от 16.02.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2825 от 16.02.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из распределительной сети, водозабор "Нагорновский 1", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н.Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 2825 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/485			
ОМЧ	Не обнаружено (0КОЕ/мл)	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл


### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Нагорновский 1", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н.Буян, по определенным показателям

#### Соответствуют

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

 О.А. Барabanова

«11» марта 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 10.03.2021 г. № 3301

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из скважины №6,  
водозабор "Михайловский", по адресу: Самарская область, Красноярский  
район, с. Михайловка

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буйан, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2862 от 16.02.2021 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр  
22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен  
протокол лабораторных испытаний № 2862 от 16.02.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды  
питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС  
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из скважины №6, водозабор  
"Михайловский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с.  
Михайловка, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ,  
ТКБ) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",  
раздел 111, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в  
пределах санитарных норм.

### Протокол 2862 от 16.02.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/502			
ОМЧ	Не обнаружено (0КОЕ/мл)	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды  
питьевой из скважины №6, водозабор "Михайловский", по адресу: Самарская  
область, Красноярский район, с. Михайловка, по определенным показателям  
**Соответствуют**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",  
раздел 111, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
О.А.Барабанова  
«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 334

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Центральный 1", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 568 от 25.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 568 от 25.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из распределительной сети, водозабор "Центральный 1", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 568 от 25.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/287			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Центральный 1", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, по определенным показателям

#### Соответствуют

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»

О.А.Барабанова

«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 346

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Нагорновский 1", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 560 от 25.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 560 от 25.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из распределительной сети, водозабор "Нагорновский 1", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 560 от 25.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/280			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Нагорновский 1", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, по определенным показателям

#### Соответствуют

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»



Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 347

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Киселевский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 559 от 25.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 559 от 25.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из распределительной сети, водозабор "Киселевский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 559 от 25.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/279			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Киселевский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, по определенным показателям

**Соответствуют**

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
О.А. Барabanова  
«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 352

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора  
"Киселевский", резервуар, по адресу: Самарская область, Красноярский район,  
с. Н. Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 521 от 22.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр  
22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен  
протокол лабораторных испытаний № 521 от 22.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды  
питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС  
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4. Проба воды питьевой холодной отобрана из водозабора "Киселевский", резервуар, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 521 от 22.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/274			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Киселевский", резервуар, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, по определенным показателям

**Соответствуют**

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самары ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
О.А.Барабанова  
«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 353

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Старая Бинарадка", резервуар №1, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буйан, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 520 от 22.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 520 от 22.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4. Проба воды питьевой холодной отобрана из водозабора "Старая Бинарадка", резервуар №1, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 520 от 22.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/273			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл


### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Старая Бинарадка", резервуар №1, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, по определенным показателям

#### Соответствуют

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене




Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 348

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Ново-Урайкино", резервуар, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Ново-Урайкино

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буйан, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 558 от 25.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 558 от 25.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4. Проба воды питьевой холодной отобрана из водозабора "Ново-Урайкино", резервуар, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Ново-Урайкино, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 558 от 25.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/278			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Ново-Урайкино", резервуар, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Ново-Урайкино, по определенным показателям **Соответствуют**

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»

  
О.А. Барабанова  
«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 349

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Старая Бинарадка", резервуар №2, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буйан, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 537 от 22.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 537 от 22.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из водозабора "Старая Бинарадка", резервуар №2, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 537 от 22.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/277			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл


### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Старая Бинарадка", резервуар №2, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, по определенным показателям

#### Соответствуют

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 350

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора  
"Михайловский", резервуар, по адресу: Самарская область, Красноярский  
район, с. Михайловка

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буйан, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 535 от 22.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр  
22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен  
протокол лабораторных испытаний № 535 от 22.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды  
питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС  
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4. Проба воды питьевой холодной отобрана из водозабора "Михайловский", резервуар, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Михайловка, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 535 от 22.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/276			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Михайловский", резервуар, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Михайловка, по определенным показателям **Соответствуют**

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
О.А. Барабанова  
«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 351

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора  
"Нагорновский", резервуар №1, по адресу: Самарская область, Красноярский  
район, с. Н. Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 532 от 22.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр  
22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен  
протокол лабораторных испытаний № 532 от 22.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды  
питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС  
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4. Проба воды питьевой холодной отобрана из водозабора "Нагорновский", резервуар №1, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 532 от 22.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/275			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из водозабора "Нагорновский", резервуар №1, по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, по определенным показателям

**Соответствуют**

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"  
О.А.Барабанова

«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 336

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Нагорновский 2", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 567 от 25.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр  
22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 567 от 25.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из распределительной сети, водозабор "Нагорновский 2", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 567 от 25.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/286			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Нагорновский 2", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, по определенным показателям

#### Соответствуют

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 340

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Старая Бинарадка 2", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с.Новый Буйан, ул.Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 565 от 25.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 565 от 25.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из распределительной сети, водозабор "Старая Бинарадка 2", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 565 от 25.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/285			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение

#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Старая Бинарадка 2", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, по определенным показателям

#### Соответствуют

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 342

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Центральный", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 564 от 25.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 564 от 25.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из распределительной сети, водозабор "Центральный", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н. Буян, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 564 от 25.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/284			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Центральный", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Н.Буян, по определенным показателям

#### Соответствуют

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене

Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 343

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Старая Бинарадка", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буйан, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 563 от 25.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 563 от 25.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из распределительной сети, водозабор "Старая Бинарадка", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 563 от 25.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/283			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Старая Бинарадка", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Старая Бинарадка, по определенным показателям

#### Соответствуют

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене

Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 344

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Михайловский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Михайловка

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с.Новый Буюн, ул.Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 562 от 25.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр  
22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 562 от 25.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4. Проба воды питьевой холодной отобрана из распределительной сети, водозабор, "Михайловский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Михайловка, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 562 от 25.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/282			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Михайловский", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Михайловка, по определенным показателям

#### Соответствуют

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»

О.А.Барабанова

«25» января 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2021 г. № 345

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Ново-Урайкино", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Ново-Урайкино

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ  
БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-  
н, с. Новый Буйан, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 735 от 14.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 561 от 25.01.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 561 от 25.01.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления

деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Банковский переулок, дом 4.  
Проба воды питьевой холодной отобрана из распределительной сети, водозабор "Ново-Урайкино", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Ново-Урайкино, инженером ПТО Сидоровым Д.А.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) на соответствие требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели в пределах санитарных норм.

### Протокол 561 от 25.01.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/281			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети, водозабор "Ново-Урайкино", по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Ново-Урайкино, по определенным показателям

#### Соответствуют

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене  
Врач по общей гигиене



Сидорова Д.Е.  
Балмин М.А.