Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 40ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А.

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 66ВО от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 66ВО от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (Энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 66ВО от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/15			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г.
Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 66ВО от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1577.2.18.01.23.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 1 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):
18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/15 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 1101

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16Г.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 523 от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 523 от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16Г, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 523 от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/267			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16Г.

Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 005236

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 523 от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1576.2.18.01.23.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 1

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/267 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 1097

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 23.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 524 от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 524 от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 524 от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/268			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 23.

Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 005243

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 524 от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1578.2.18.01.23.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 2

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/268 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 02.02.2023 г. № 39ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 23.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А.

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 67ВО от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 67ВО от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (Энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 67ВО от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/16			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 23.
Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 000675

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 67ВО от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1579.2.18.01.23.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 2 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):
18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/16 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 1097

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А.

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 526 от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 526 от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 526 от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/269			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А.

Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 005267

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 526 от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1580.2.18.01.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 3

Объект испытаний:

Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):
18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, д. 17А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/269 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 38ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 68ВО от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 68ВО от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (Энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 68ВО от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/17			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А.
Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 000682

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 68ВО от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1581.2.18.01.23.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 3 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, д. 17А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/17 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 1092

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Заводская, 17А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А.

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 530 от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 530 от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Ново-Урайкино, ул. Центральная, д.80, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 530 от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/270			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Заводская, 17А.

Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 005304

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 530 от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1582.2.18.01.23.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 4

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Ново-Урайкино, ул. Центральная, д. 80. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/270 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 37ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Ново-Урайкино, ул. Центральная, д.80.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А.

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 69ВО от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 69ВО от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Ново-Урайкино, ул. Центральная, д.80, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (Энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 69ВО от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/18			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Ново-Урайкино, ул. Центральная, д.80.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 69ВО от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1583.2.18.01.23.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 4 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Ново-Урайкино, ул. Центральная, д. 80. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/18 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 1089

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Заводская, 17А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А.

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 534 от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 534 от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Полевая, д. 25, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 534 от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/271			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Заводская, 17А.

Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2310020005342

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 534 от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1584.2.18.01.23.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 5

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):
18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, д. 25. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/271 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 36ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Полевая, д. 25.

2. Заказчик:	МУП "КОММУНАЛЬНИК"
2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А.
2.2 Фактический адрес:	РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 70ВО от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 70ВО от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Полевая, д. 25, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (Энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 70ВО от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/19			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Полевая, д. 25.
Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 000705

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 70ВО от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1585.2.18.01.23.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 5 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, д. 25. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/19 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 1082

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Заводская, 17А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 535 от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 535 от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Заводская, 17А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 535 от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/272			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Заводская, 17А.
Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 005359

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 535 от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1586.2.18.01.23.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 6

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
18.01.2023 г.
5. Дата получения образца (пробы):
18.01.2023 г.
6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Новый Буян, ул. Заводская. д. 17А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.
7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.
8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/272 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 35ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Заводская, 17А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А.

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 71ВО от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 71ВО от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Заводская, 17А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (Энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 71ВО от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/20			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Заводская, 17А.
Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 71ВО от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1587.2.18.01.23.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 6 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Новый Буян, ул. Заводская. д. 17А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/20 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 1079

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 20А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 537 от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 537 от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 20А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 537 от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/273			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 20А.
Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 005373

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 537 от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1588.2.18.01.23.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 7

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная, 20 А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/273 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 34ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 20А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,
2.2 Фактический адрес:	РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 72ВО от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 72ВО от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 20А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (Энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 72ВО от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/21			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Центральная, д. 20А.
Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 000729

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 72ВО от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1589.2.18.01.23.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 7 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная, 20 А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/21 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 33ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная д. 1А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ , РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 73ВО от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 73ВО от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная д. 1А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (Энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 73ВО от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/22			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная д. 1А.
Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 000736

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 73ВО от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1591.2.18.01.23.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 8 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):
18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/22 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 1077

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная д. 1А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 540 от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 540 от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная д. 1А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 540 от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/274			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная д. 1А.
Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

2 310020 005403

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 540 от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1590.2.18.01.23.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 8

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/274 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 32ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Михайловка, ул. Молодежная, д.5.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 74ВО от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 74ВО от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Михайловка, ул. Молодежная, д.5, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (Энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 74ВО от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/23			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Михайловка, ул. Молодежная, д.5.
Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2310020000743

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 74ВО от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1593.2.18.01.23.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 9 ВО

Объект испытаний:

Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):
18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, д. 5. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/23 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«25» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.01.2023 г. № 1073

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Михайловка, ул. Молодежная, д.5.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ , РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 542 от 23.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 542 от 23.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Михайловка, ул. Молодежная, д.5, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 542 от 23.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/275			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой из распределительной сети, по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, с. Михайловка, ул. Молодежная, д.5.
Соответствуют

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

Врач по общей гигиене _____ Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

2310020005427

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
23.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 542 от 23.01.2023

Код образца (пробы): 1592.2.18.01.23.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 9

Объект испытаний:
Вода. Вода природная, поверхностная, подземная, водных объектов, открытых водоемов.

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из р/с по адресу: с. Михайловка. ул. Молодежная, д. 5. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/275 от 20.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 20.01.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра