Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 1592ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4205ВО от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4205ВО от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой.
Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 4205ВО от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/837			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23.

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 042057

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4205ВО от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83623.2.11.10.23.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 2 ВО

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети зднания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/837 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 1593ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4206ВО от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4206ВО от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой.
Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 4206ВО от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/836			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 042064

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, просзд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4206ВО от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83621.2.11.10.23.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 1 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/836 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 1591ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А.

2. Заказчик:	МУП "КОММУНАЛЬНИК"
2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А
2.2 Фактический адрес:	РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4207ВО от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4207ВО от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой.
Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 4207ВО от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/838			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 042071

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4207ВО от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83625.2.11.10.23.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 3 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети зднания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/838 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 1590ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А
2.2 Фактический адрес:	РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4208ВО от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4208ВО от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой.
Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 4208ВО от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/839			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	Кое/100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 042088

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo ru, www.fguzsamo ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4208ВО от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83627.2.11.10.23.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 4 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети зднания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/839 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 1589ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4209ВО от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4209ВО от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой.
Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 4209ВО от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/840			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20А. **Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 042095

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ali@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4209ВО от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83629.2.11.10.23.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 5 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети зднания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/840 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 1588ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная 1А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А
2.2 Фактический адрес:	РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4210ВО от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4210ВО от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой.
Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная 1А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 4210ВО от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/841			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная 1А.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 042101

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4210ВО от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83631.2.11.10.23.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 6 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети зднания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная 1А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 15.08.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/841 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 1587ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная 5.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4211ВО от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4211ВО от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой.
Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная 5, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 4211ВО от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/842			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная 5.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 042118

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4211ВО от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83633.2.11.10.23.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 7 ВО

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная 5. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/842 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 1586ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4212ВО от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4212ВО от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой.
Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 4212ВО от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/843			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 042125

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4212ВО от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83635.2.11.10.23.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 8 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/843 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 1585ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24.

2. Заказчик:	МУП "КОММУНАЛЬНИК"
2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А
2.2 Фактический адрес:	РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4213ВО от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4213ВО от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой.
Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 4213ВО от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/844			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 042132

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo ru, www.fguzsamo ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, по
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4213ВО от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83637.2.11.10.23.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 9 ВО

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/844 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 38872

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 33512 от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 33512 от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ, ОКБ, Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 33512 от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/3775			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 335128

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU 0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33512 от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83636.2.11.10.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 9

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/3775 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 38873

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 33508 от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 33508 от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 33508 от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/3774			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 335081

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU 0001.510137, дата включения в реестр 22 06 2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33508 от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83634.2.11.10.23.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 8

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/3774 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 38874

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 33504 от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 33504 от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 33504 от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/3773			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 335043

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации) № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, поселок Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33504 от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83632.2.11.10.23.B

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 7

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная 5. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/3773 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 38875

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 33496 от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 33496 от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 33496 от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/3772			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 334961

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU 0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33496 от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83630.2.11.10.23.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 6

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная 1А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/3772 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 38876

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 33487 от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 33487 от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 33487 от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/3771			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А.

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 334879

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс. (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33487 от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83628.2.11.10.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 5

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети зднания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/3771 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 38877

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 33482 от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 33482 от 19.10.2023 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 33482 от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/3770			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 334824

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ali@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33482 от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83626.2.11.10.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 4

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети зднания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/3770 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 38879

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А.

2. Заказчик:	МУП "КОММУНАЛЬНИК"
2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А
2.2 Фактический адрес:	РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 33478 от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 33478 от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 33478 от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/3769			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А.

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 334787

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo ru, www.fguzsamo ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU 0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пер Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33478 от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83624.2.11.10.23.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 3

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/3769 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 38880

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23.

2. Заказчик:	МУП "КОММУНАЛЬНИК"
2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А
2.2 Фактический адрес:	РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 33474 от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 33474 от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 33474 от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/3768			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23.

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 334749

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, просзд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33474 от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83622.2.11.10.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 2

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/3768 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«24» октября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.10.2023 г. № 38881

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 33468 от 19.10.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 33468 от 19.10.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 33468 от 19.10.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/3767			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е. Ю.

2 310020 334688

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU 0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
19.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33468 от 19.10.2023

Код образца (пробы): 83620.2.11.10.23.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая проба № 1

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

11.10.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

11.10.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети зднания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.10.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/3767 от 13.10.2023			
Даты проведения: 11.10.2023 - 13.10.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заланным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра