Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 800ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1147ВО от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 1147ВО от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы

воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: ((ОКБ) обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели ((ОКБ) обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/738			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1147ВО от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12035.2.27.02.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №9

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/738 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 8089

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 5618 от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5618 от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 1053 от 31.01.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/738			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2 410020 056181

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5618 от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12035.2.27.02.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №9

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/738 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 801ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1146ВО от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 1146ВО от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы

воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80 отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/737			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo ru, www.fguzsamo ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1146ВО от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12034.2.27.02.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №8

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/737 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 8093

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 5615 от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5615 от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80 отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 5615 от 12.03.2024. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/737			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

2"410020"056150"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5615 от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12034.2.27.02.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №8

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ±. характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/737 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 802ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1145ВО от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 1145ВО от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы

воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/736			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1145ВО от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12033.2.27.02.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №7

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная 5. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ±. характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/736 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 8095

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 5609 от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5609 от 12.03.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 5609 от 12.03.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/736			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2 410020 056099

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5609 от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12033.2.27.02.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №7

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):
27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная 5. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/736 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 803ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1144ВО от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 1144ВО от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы

воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/735			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1144ВО от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12032.2.27.02.24.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №6

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):
27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная 1А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/735 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 8097

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 5607 от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5607 от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 5607 от 12.03.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/735			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	не более 50,0	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Хеляпин И.И.

2410020056075

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5607 от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12032.2.27.02.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №6

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):
27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная 1А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/735 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 804ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1143ВО от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 1143ВО от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы

воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/734			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А **Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020011432

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1143ВО от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12031.2.27.02.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №5

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети зднания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± . характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/734 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 8099

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 5606 от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5606 от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 5606 от 12.03.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/734			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А **Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020056068

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5606 от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12031.2.27.02.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №5

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети зднания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/734 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 805ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1142ВО от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 1142ВО от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы

воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/733			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020011425

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1142ВО от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12030.2.27.02.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №4

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± . характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/733 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 8105

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 5604 от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5604 от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 5604 от 12.03.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/733			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020056044

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5604 от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12030.2.27.02.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №4

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± , характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/733 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 806ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1141ВО от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 1141ВО от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы

воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/732			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А **Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020011418

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1141ВО от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12029.2.27.02.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №3

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети зднания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/732 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 8113

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 5602 от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5602 от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 5602 от 12.03.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/732			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А **Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора Халяпин И.И.

2410020056020

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5602 от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12029.2.27.02.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №3

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети зднания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± , характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/732 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 807ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1140ВО от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 1140ВО от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы

воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/731			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1140ВО от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12028.2.27.02.24.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №2

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокола не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± . характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/731 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 8115

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 5601 от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5601 от 12.03.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 5601 от 12.03.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), E.coli)

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/731			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020056013

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ali@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU 0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5601 от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12028.2.27.02.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №2

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± . характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/731 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 808ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1139ВО от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 1139ВО от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы

воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/730			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г **Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020011395

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1139ВО от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12027.2.27.02.24.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №1

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/730 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«15» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.03.2024 г. № 8120

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 5596 от 12.03.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5596 от 12.03.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 5596 от 12.03.2024 г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/730			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г **Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020055962

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
12.03.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5596 от 12.03.2024

Код образца (пробы): 12027.2.27.02.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения проба №1

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
27.02.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):
27.02.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №7 206 от 17.01.2024. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 27.02.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/730 от 29.02.2024			
Даты проведения: 27.02.2024 - 29.02.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра