Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 1612ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А
2.2 Фактический адрес:	РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2453ВО от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2453ВО от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г.

Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1492			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2453ВО от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28354.2.17.04.24.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.02.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1492 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г.Самара
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 14655

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16Г

2. Заказчик:	МУП "КОММУНАЛЬНИК"
2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А
2.2 Фактический адрес:	РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 11009 от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 11009 от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 11009 от 22.04.2024 г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1492			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020110098

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU 0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, по[с] Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Техник-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11009 от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28354.2.17.04.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1492 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 1613ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2454ВО от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 2454ВО от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1493			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2454ВО от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28355.2.17.04.24.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 23. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1493 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 14659

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 11011 от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 11011 от 22.04.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 11011 от 22.04.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1493			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2 410020 110111

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ali@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер – 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11011 от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28355.2.17.04.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 23. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1493 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 1617ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2455ВО от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2455ВО от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г.

Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1494			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2 410020 024555

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2455ВО от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28356.2.17.04.24.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1494 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г.Самара
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 14705

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 11012 от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 11012 от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 11012 от 22.04.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1494			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2 410020 110128

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11012 от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28356.2.17.04.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1494 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 1618ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А
2.2 Фактический адрес:	РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2456ВО от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2456ВО от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1495			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020024562

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2456ВО от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28357.2.17.04.24.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1495 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 14712

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 11013 от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 11013 от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 11013 от 22.04.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1495			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020110135

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ali@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11013 от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28357.2.17.04.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1495 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 1619ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2457ВО от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2457ВО от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г.

Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1496			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2 410020 024579

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2457ВО от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28358.2.17.04.24.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная, 20А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1496 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 14766

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 11014 от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 11014 от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 11014 от 22.04.2024 г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1496			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020110142

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11014 от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28358.2.17.04.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная, 20А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1496 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 1630ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2460ВО от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2460ВО от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы

воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1497			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2460ВО от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28359.2.17.04.24.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная 1А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1497 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г.Самара
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 14773

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 11019 от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 11019 от 22.04.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 11019 от 22.04.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1497			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора Халяпин И.И.

2410020110197

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
_____ А.А. Сапукова
22.04.2024

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11019 от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28359.2.17.04.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная 1А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1497 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 1631ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5

2. Заказчик:	МУП "КОММУНАЛЬНИК"
2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А
2.2 Фактический адрес:	РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2461ВО от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2461ВО от 22.04.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1498			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2461ВО от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28360.2.17.04.24.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-

3.1 Юридический адрес:*
-

3.2.Фактический адрес:*
-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная 5. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1498 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 14781

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 11021 от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 11021 от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 11021 от 22.04.2024 г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1498			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2 410020 110210

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ali@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11021 от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28360.2.17.04.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная 5. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1498 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 1632ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2462ВО от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2462ВО от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г.

Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80 отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1499			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

_____ А.А. Сапукова

22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2462ВО от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28361.2.17.04.24.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1499 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 14783

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 11023 от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 11023 от 22.04.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80 отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 11023 от 22.04.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1499			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халялин И.И.

2 410020 110234

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11023 от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28361.2.17.04.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1499 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 1633ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2463ВО от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2463ВО от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: ((ОКБ) обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели ((ОКБ) обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1500			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ali@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2463ВО от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28362.2.17.04.24.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная, 24. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1500 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 14784

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 11025 от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 11025 от 22.04.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 11025 от 22.04.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1500			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020110258

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11025 от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28362.2.17.04.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 17.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 17.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная, 24. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 17.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1500 от 19.04.2024			
Даты проведения: 17.04.2024 - 19.04.2024			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в Советском р-не г.Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ Слесаренко Е.Ю.
«23» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.04.2024 г. № 1634ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 1 Д.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2464ВО от 22.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2464ВО от 22.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г.

Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 1 Д, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: ((ОКБ) обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели ((ОКБ) обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1501			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 1 Д.
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене Пчельникова Е. Н.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2'410020'024647

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

22.04.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2464ВО от 22.04.2024

Код образца (пробы): 28377.2.18.04.24.В.ВО

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 18.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 18.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 1Д. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 18.04.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1501 от 22.04.2024			
Даты проведения: 18.04.2024 - 22.04.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра