Заказчику

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 2450ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3549ВО от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 3549ВО от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: ((ОКБ) обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 3549ВО от 28.05.2024 - микробиологические показатели ((ОКБ) обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1930			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3549ВО от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38178.2.22.05.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*
-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1930 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 19625

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024:

2) Протокол лабораторных испытаний № 14955 от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 14955 от 28.05.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 14955 от 28.05.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1930			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2 410020 149555

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14955 от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38178.2.22.05.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: д. Дубовая Роща, ул. Дачная 24. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1930 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 2449ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3548ВО от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 3548ВО от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80 отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 3548ВО от 28.05.2024 - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1929			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е.Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3548ВО от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38177.2.22.05.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*
-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1929 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 19620

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 14950 от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 14950 от 28.05.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80 отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 14950 от 28.05.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1929			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020149500

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU 0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14950 от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38177.2.22.05.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новоурайкино, ул. Центральная, 80. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1929 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 2448ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3546ВО от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 3546ВО от 28.05.2024г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 3546ВО от 28.05.2024 - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1928			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020035469

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3546ВО от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38176.2.22.05.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*
-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная 5. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1928 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 19608

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 14947 от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 14947 от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 14947 от 28.05.2024 г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1928			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная, 5
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020149470

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14947 от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38176.2.22.05.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Михайловка, ул. Молодежная 5. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1928 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 2447ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3545ВО от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 3545ВО от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 3545ВО от 28.05.2024 - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1927			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3545ВО от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38175.2.22.05.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*
-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная 1А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1927 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 19603

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 14946 от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 14946 от 28.05.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 14946 от 28.05.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1927			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная, 1 А
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020149463

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14946 от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38175.2.22.05.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-/-

3.1 Юридический адрес:*

-/-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Совхозная 1А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1927 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 2445ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3544ВО от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 3544ВО от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1926			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3544ВО от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38174.2.22.05.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*
-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная, 20А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1926 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 19592

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 14943 от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 14943 от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 14943 от 28.05.2024 г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1926			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная 20 А
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020149432

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14943 от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38174.2.22.05.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Центральная, 20А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1926 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 2444ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25

2. Заказчик:	МУП "КОММУНАЛЬНИК"
2.1. Юридический адрес:	446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А
2.2 Фактический адрес:	РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а
3. Изготовитель (разработчик):	-
3.1 Юридический адрес:	-
3.2 Фактический адрес:	-

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3543ВО от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 3543ВО от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 3543ВО от 28.05.2024 - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1925			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Эксперт-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
А.А. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3543ВО от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38173.2.22.05.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*
-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1925 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 19585

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 14938 от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 14938 от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 14938 от 28.05.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1925			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020149388

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ali@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14938 от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38173.2.22.05.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:* -

3.1 Юридический адрес:* -

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Полевая, 25. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1925 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 2441ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3542ВО от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 3542ВО от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 3542ВО от 28.05.2024 - микробиологические показатели (ОКБ (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1924			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2 410020 035421

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3542ВО от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38172.2.22.05.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*
-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1924 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 19573

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 14933 от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 14933 от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 14933 от 28.05.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1924			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков, 17 А

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Хохлова И.Н.

2 410020 149333

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14933 от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38172.2.22.05.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Энергетиков 17А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1924 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 2434ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3541ВО от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 3541ВО от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 3541ВО от 28.05.2024 - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1923			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ
М.П. _____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3541ВО от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38171.2.22.05.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*
-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 23. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1923 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 19563

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 14928 от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 14928 от 28.05.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 14928 от 28.05.2024г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1923			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020149289

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ali@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14928 от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38171.2.22.05.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 23. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1923 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 2431ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 1 Д

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н,с. Новый Буян,ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3540ВО от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 3540ВО от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 1 Д, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: ((ОКБ) обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели ((ОКБ) обобщенные колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1922			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	БОЕ/100 см³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 1 Д

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020035407

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. _____ А.А. Сапукова

28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3540ВО от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38170.2.22.05.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-/-

3.1 Юридический адрес:*

-/-

3.2.Фактический адрес:*

-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 1Д. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1922 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
_____ О.А.Барабанова
«30» мая 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.05.2024 г. № 19555

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 1 Д

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ,446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул.Совхозная,1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №7 206 от 17.01.2024.

2) Протокол лабораторных испытаний № 14920 от 28.05.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 14920 от 28.05.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.
Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 1 Д, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.
Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.
По протоколу лабораторных испытаний № 14920 от 28.05.2024 г. - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1922			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	не более 50	КОЕ/см³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 1 Д
Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене _____ Слесаренко Е. Ю.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель технического директора
Халяпин И.И.

2410020149203

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации): № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63:01:0316002:1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ
Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ
_____ А.А. Сапукова
28.05.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14920 от 28.05.2024

Код образца (пробы): 38170.2.22.05.24.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая цетрализованного водоснабжения

Объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:
446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН,УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А ,

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:
РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а

2.3 Контактные данные:
почтовый адрес: РФ,446390,Самарская обл.,Красноярский р-н,с.Новый Буян,ул.Совхозная,1а
телефон: 8 927 263 71 30
электронная почта: newbuyan@yandex.ru

3. Изготовитель:*
-/-

3.1 Юридический адрес:*
-/-

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

-/-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 22.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 206 от 17.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 1Д. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 22.05.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/1922 от 24.05.2024			
Даты проведения: 22.05.2024 - 24.05.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см³	КОЕ/см³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра