



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: info@fbsam.ru, www.fbsam.ru
ИНН КПП 6316098875-631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноярский район, с/пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер 63 01 0316002-1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Симик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

27.09.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3759ВО от 27.09.2023

Код образца (пробы): 77302.2.20.09.23.B.BO.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 1 ВО

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП «КОММУНАЛЬНИК»

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес:

РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буйн, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 3759ВО от 27.09.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

20.09.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

20.09.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из скважины № 5407, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 20А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 20.09.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63.01.0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/782 от 22.09.2023			
Даты проведения: 20.09.2023 - 22.09.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области»
 О.А. Барабанова
«29» сентября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.09.2023 г. № 1448ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из скважины (№ 5407) по адресу: с. Старая Бинарадка, ул.
Лесная 20 А.

2. Заказчик: МУП «КОММУНАЛЬНИК»

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА
СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с.
Новый Буйан, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 3759ВО от 27.09.2023 ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний № 3759ВО от 27.09.2023 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4. Проба воды питьевой из скважины (№ 5407) по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 20 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В. Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5. По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 3759ВО от 27.09.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/782			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из скважины (№ 5407) по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 20 А.

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене



Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е. Ю.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ul@fgrsam.ru, www.fgrsam.ru
ИНН КИП 6316098875, ОГРН 104631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красногвардейский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Марюта, д. 4 (кадастровый номер -
63.01.0316002.125)), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Семик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ



А.А. Сапукова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3760ВО от 27.09.2023

Код образца (пробы): 77304.2.20.09.23.B.BO.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 2 ВО

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ,
1А,

2.2 Фактический адрес:

РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буй, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3760ВО от 27.09.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

20.09.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

20.09.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023 Проба воды питьевой отобрана из скважины № 4546, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 1А. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 20.09.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/783 от 22.09.2023			
Даты проведения: 20.09.2023 - 22.09.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области»
О.А.Барабанова
«29» сентября 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.09.2023 г. № 1449ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из скважины (№4546) по адресу: с. Старая Бинарадка, ул.
Школьная 1 А.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА
СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с.
Новый Буйан, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 3760ВО от 27.09.2023 ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
протокол лабораторных испытаний № 3760ВО от 27.09.2023г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из скважины (№ 4546) по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 1 А, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели соответствуют санитарным нормам.

Протокол 3760ВО от 27.09.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/783			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из скважины (№4546) по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная 1 А.

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене



Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е. Ю.