

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
 О.А. Барабанова
«22» августа 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 22.08.2023 г. № 1315ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА
СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с.
Новый Буйн, ул.Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3249ВО от 18.08.2023 ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
протокол лабораторных испытаний № 3249ВО от 18.08.2023г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой.

Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 3249ВО от 18.08.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/688			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл


Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23.

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене



Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой.

Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 3249ВО от 18.08.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/688			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 мл


Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23.

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене



Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митяева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@frizamo.ru, www.frizamo.ru
ИНН: 630316316 ОГРН: 1063031601001

Фактический адрес деятельности 443079
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.
Угрюменский, пер. Павла Маркова, д. 4 (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

18.08.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3249ВО от 18.08.2023

Код образца (пробы): 65990.2.15.08.23.B.BO.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 2 ВО

Объект испытаний:

Вода, Вытяжки, Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ,
1А.

2.2 Фактический адрес:

РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буй, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ:

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3249ВО от 18.08.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

15.08.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.08.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 15.08.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63.01.0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/688 от 17.08.2023			
Даты проведения: 15.08.2023 - 17.08.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области»
О.А. Барабанова
«22» августа 2023 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 22.08.2023 г. № 28514

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23.

2. Заказчик: МУП «КОММУНАЛЬНИК»

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА
СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с.
Новый Буйн, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 26048 от 18.08.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 26048 от 18.08.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 26048 от 18.08.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/3023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23.

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене



Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные кредитного лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (8463) 260-37-97, эл. почта: all@iryzavno.ru, www.iryazavno.ru
ИНН/КПП: 63/6098875-63/601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации:
№ РОСС RU 0001 510137, дата включения в реестр 22.08.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.
Урицкинский, пер. Павла Марьяна, д. 4 (кадастровый номер:
63/01/0516002/1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

18.08.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 26048 от 18.08.2023

Код образца (пробы): 65989.2.15.08.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 2

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ,
1А.

2.2 Фактический адрес:

РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буй, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные испытаниями.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 26048 от 18.08.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

15.08.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.08.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 23. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 15.08.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отбравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/3023 от 17.08.2023			
Даты проведения: 15.08.2023 - 17.08.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
О.А. Барабанова
«22» августа 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 22.08.2023 г. № 1316ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по
адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г.

2. Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА
СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с.
Новый Буйн, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 3248ВО от 18.08.2023 ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
протокол лабораторных испытаний № 3248ВО от 18.08.2023г. ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой.

Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды питьевой исследовалась по микробиологическим показателям: (энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 3248ВО от 18.08.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/687			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г.

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене



Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: info@frizamed.ru, www.frizamed.ru
ИНН КИП 6316098875-631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноярский район, пос.
Угрюмовский, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63.01.0316002.1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

18.08.2023

А.А. Сапукова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3248ВО от 18.08.2023

Код образца (пробы): 65988.2.15.08.23.B.BO.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 1 ВО

Объект испытаний:

Вода, Вытяжки, Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1А,

2.2 Фактический адрес:

РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буй, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель: *

-

3.1 Юридический адрес: *

-

3.2. Фактический адрес: *

-

3.3 Дата и время изготовления: *

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 3248ВО от 18.08.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

15.08.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.08.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 15.08.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01.0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/687 от 17.08.2023			
Даты проведения: 15.08.2023 - 17.08.2023			
Энтерококки	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 34786-2021, п 10.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области»
О.А. Барабанова
«22» августа 2023 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 22.08.2023 г. № 28515

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по
адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г.

2. Заказчик: МУП «КОММУНАЛЬНИК»

2.1. Юридический адрес: 446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА
СОВХОЗНАЯ, 1А

2.2 Фактический адрес: РФ, 446390, Самарская обл. Красноярский р-н, с.
Новый Буйн, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №1 569 от 10.01.2023.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 26043 от 18.08.2023 ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр
22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 26043 от 18.08.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, Павла Маркина, дом 4.

Проба воды питьевой из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г, отобрана бухгалтером Ягавкиной И. В.

Проба воды исследовалась по микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний - микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, E.coli) соответствуют санитарным нормам.

Протокол 26043 от 18.08.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/3022			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г.

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по определяемым показателям.

Врач по общей гигиене



Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ilc@brizkato.ru, www.brizkato.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красныйлинский район, пос.
Упрямленский, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер:
63.01.0316002.1253), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

18.08.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 26043 от 18.08.2023

Код образца (пробы): 65987.2.15.08.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая проба № 1

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

МУП "КОММУНАЛЬНИК"

2.1 Юридический адрес:

446390, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, СЕЛО НОВЫЙ БУЯН, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ,
1А,

2.2 Фактический адрес:

РФ, 446390, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Новый Буйн, ул. Совхозная, 1а

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 26043 от 18.08.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

15.08.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.08.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №1 569 от 10.01.2023. Проба воды питьевой отобрана из в/крана распределительной сети здания, по адресу: с. Старая Бинарадка, ул. Лесная 16 Г. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 15.08.2023г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бухгалтер МУП "Коммунальник" Ягавкина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/3022 от 17.08.2023			
Даты проведения, 15.08.2023 - 17.08.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**