

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

**Орган инспекции**

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и эпидемиологии в  
Советском районе города Самара ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«26» ноября 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 26.11.2021 г. № 24196

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб воды из резервуаров по адресу: пгт. Мирный, ул. Песочная, 12 (резервуары №1, 2)

2. Заказчик: МУП "Мирненское ЖКХ"

2.1. Юридический адрес: 446377, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО  
ТИПА МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ  
3А

2.2 Фактический адрес: 446377, Самарская обл., Красноярский р-н,  
п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. 3 а

#### 3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №280 от 11.01.2021.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 42350 от 26.11.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).
- 3) Протокол лабораторных испытаний № 42349 от 26.11.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний №№ 42350,42349 от 26.11.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию проб воды из резервуаров.

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протоколов лабораторных испытаний №№ 42350,42349 от 26.11.2021 г. пробы воды из резервуаров №1 и №2 по адресу: пгт. Мирный, ул. Песочная, 12, отобраны 10.11.2021 г. и исследовались по микробиологическим показателям: термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ), общее микробное число (ОМЧ), на соответствие требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

По результатам лабораторных испытаний установлено, что данные пробы воды из резервуаров по микробиологическим показателям соответствуют требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Протокол 42350 от 26.11.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/4311			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	Не более 50КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100,0 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл

**Протокол 42349 от 26.11.2021**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/4310			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	Не более 50КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100,0 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл

**Заключение**

**по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний проб воды из резервуаров по адресу: пгт. Мирный, ул. Песочная, 12 (резервуары №1, 2)

**Соответствуют**

требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по представленным показателям.

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
443112, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4


УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города Самара  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области", заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

Пасынкова Л. И.

26.11.2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 42349 от 26.11.2021

Код образца (пробы): 79946.2.10.11.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

9 вода питьевая из резервуара №1 - п. Мирный, ул. Песочная, 12

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

МУП "Мирненское ЖКХ"

**2.1 Юридический адрес:**

446377, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА МИРНЫЙ,  
УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ 3А

**2.2 Фактический адрес:**

446377, Самарская обл., Красноярский р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. 3 а

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\***

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

10.11.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

10.11.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №280 от 11.01.2021 Производственный контроль Доставлено в термосумке при t +4 0С.Место отбора - вода питьевая из резервуара №1 - п. Мирный, ул. Песочная, 12 Акт отбора образцов (проб) от 10.11.2021 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Аглиулов Р.Ш., мастер МУП "Мирненское ЖКХ" ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4			
Регистрационный номер: 2/4310 от 12.11.2021			
Даты проведения: 10.11.2021 - 11.11.2021			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
443112, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 42350 от 26.11.2021

Код образца (пробы): 79947.2.10.11.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

10 вода питьевая из резервуара №2 - п. Мирный, ул. Песочная, 12

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

МУП "Мирненское ЖКХ"

**2.1 Юридический адрес:**

446377, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА МИРНЫЙ,  
УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ 3А

**2.2 Фактический адрес:**

446377, Самарская обл., Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, ул. Нефтяников, д. 3 а

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

10.11.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

10.11.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №280 от 11.01.2021 Производственный контроль Доставлено в термосумке при t +4 0С. Место отбора - вода питьевая из резервуара №1 - п. Мирный, ул. Песочная, 12 Акт отбора образцов (проб) от 10.11.2021 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Аглиулов Р.Ш., мастер МУП "Мирненское ЖКХ" ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b> Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4			
Регистрационный номер: 2/4311 от 12.11.2021			
Даты проведения: 10.11.2021 - 11.11.2021			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и эпидемиологии в  
Советском районе города Самара ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
О.А.Барабанова

«26» ноября 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 26.11.2021 г. № 24197

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб воды из распределительной сети холодной по адресам: пгт. Мирный, ул. Нефтянников, 58, пгт. Мирный, ул. Нефтянников, 7

**2. Заказчик:** МУП "Мирненское ЖКХ"

**2.1. Юридический адрес:** 446377, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ 3А

**2.2 Фактический адрес:** 446377, Самарская обл., Красноярский р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтянников, д. 3 а

#### 3. Изготовитель (разработчик):

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №280 от 11.01.2021.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 42348 от 26.11.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).
- 3) Протокол лабораторных испытаний № 42347 от 26.11.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний №№42348,42347 от 26.11.2021 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию проб воды из распределительной сети холодной.

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протоколов лабораторных испытаний №№42348,42347 от 26.11.2021 г. пробы воды из распределительной сети холодной по адресам: пгт. Мирный, ул. Нефтянников, 58, пгт. Мирный, ул. Нефтянников, 7, отобраны 10.11.2021 г. и исследовались по микробиологическим показателям: термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ), общее микробное число (ОМЧ), на соответствие требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

По результатам лабораторных испытаний установлено, что данные пробы воды из распределительной сети по микробиологическим показателям соответствуют требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

#### Протокол 42348 от 26.11.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/4309			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	Не более 50КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100,0 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл

#### Протокол 42347 от 26.11.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/4308			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	Не более 50КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100,0 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл

#### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний проб воды из распределительной сети холодной по адресам: пгт. Мирный, ул. Нефтянников, 58, пгт. Мирный, ул. Нефтянников, 7

**Соответствуют**

требованиям т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по представленным показателям.

Врач по общей гигиене



Слесаренко Е Ю



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
443112, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города Самара  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области», заместитель руководителя ИЛЦ  
Пасынкова Л. И.

26.11.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 42347 от 26.11.2021**

**Код образца (пробы):** 79944.2.10.11.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

7 вода питьевая из распределительной сети холодная - п. Мирный, ул. Нефтянников, 7

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

МУП "Мирненское ЖКХ"

**2.1 Юридический адрес:**

446377, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА МИРНЫЙ,  
УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ 3А

**2.2 Фактический адрес:**

446377, Самарская обл., Красноярский р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтянников, д. 3 а

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

10.11.2021

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

10.11.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

10.11.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №280 от 11.01.2021 Производственный контроль Доставлено в термосумке при t +4 0С.Место отбора - вода питьевая из распределительной сети холодная - п. Мирный, ул. Нефтянников, 7 Акт отбора образцов (проб) от 10.11.2021 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Аглиулов Р.Ш., мастер МУП "Мирненское ЖКХ" ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4			
Регистрационный номер: 2/4308 от 11.11.2021			
Даты проведения: 10.11.2021 - 11.11.2021			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
443112, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4



Врач по общей гигиене отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города Самара  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области", заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. Пасынкова Л. И.

26.11.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 42348 от 26.11.2021**

**Код образца (пробы):** 79945.2.10.11.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

8 вода питьевая из распределительной сети холодная - п. Мирный, ул. Нефтянников, 58

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

МУП "Мирненское ЖКХ"

**2.1 Юридический адрес:**

446377, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА МИРНЫЙ,  
УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ 3А

**2.2 Фактический адрес:**

446377, Самарская обл., Красноярский р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтянников, д. 3 а

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\* -

3.2.Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

10.11.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

10.11.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №280 от 11.01.2021 Производственный контроль Доставлено в термосумке при t +4 0С.Место отбора - вода питьевая из распределительной сети холодная - п. Мирный, ул. Нефтянников, 58 Акт отбора образцов (проб) от 10.11.2021 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Аглиулов Р.Ш., мастер МУП "Мирненское ЖКХ" ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4			
Регистрационный номер: 2/4309 от 12.11.2021			
Даты проведения: 10.11.2021 - 11.11.2021			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**